

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 тел./факс: (861) 262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А тел./факс: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogprn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 4/1/10
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
муниципального образования Каневской район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

с 23.01.2020 года по 31.01.2020 года проведена плановая/выездная проверка за соблюдением
требований норм пожарной безопасности зданий, территории находящейся по адресу:
Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Стародеревянковская, ул. Ленина, 65

Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору - инспектор ОНД и
ПР Каневского района, майор внутренней службы Христюк Дмитрий Александрович
совместно с: Заведующий Фелчун Татьяна Александровна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада установить эвакуационное освещение на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 7.74 СНиП 23-05-95* п. 6.22 СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
2.	Установить противопожарные двери, люк в помещении кухни. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст. 88. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ	01.07.2020	
3.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации	01.07.2020	

	регламент о требованиях пожарной безопасности" (дверь кухни)	от 25.04.2012 года № 390.		
4.	Не допускать загромождение путей эвакуации, препятствующие свободной эвакуации людей (коридор 1 этажа)	п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	01.07.2020	
5.	Установить двери в лестничных клетках с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 6.18 СНиП 21-01-97* п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	01.07.2020	
6.	Обеспечить ширину дверей эвакуационных выходов (лестничных клеток, групп) не менее 1,2 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
7.	Обеспечить в лестничных клетках ширину лестничных площадок не менее ширины марша.	п. 6.31* СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
8.	Устроить второй эвакуационный выход в группах второго этажа	п. 6.12* СНиП 21-01-97* п. 4.6 СНиП 31-06-2009	01.07.2020	
9.	Обеспечить здание проектной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию. В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	01.07.2020	
10.	Обозначить направление движения к пожарному водоему, пожарный водоем указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии ГОСТ. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390. ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц

и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

01.07.2020 г.

(дата)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Каневского района
майор вн. службы Христюк Д.А.

(фамилия, имя, отчество государственного (вн) инспектора (ов)
по пожарному надзору, проводившего (их)

«31» января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

«31» января 2020 г.



Заведующий МБДОУ ДС № 9

(должность, Ф.И.О.)

Федчун Татьяна Александровна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору